

Zlúčenina	Vstupná koncentrácia znečisťujúcich látok	Priemerné zníženie	Požadované zníženie	Maximálna prípustná koncentrácia vody
Chuť a zápach chlóru	2.0mg/L $\pm$ 10%	97.2%	$\geq$ 50%	N/A
Chlóramín	3.0mg/L $\pm$ 10%	97.2%	N/A	0.5 mg/L
Pevné častice, trieda I, veľkosť častíc $\geq$ 0.5 do $<$ 1 μ m	minimálne 10,000 častíc/mL	$>$ 99.9%	$\geq$ 85%	N/A
Atrazín	0.009mg/L $\pm$ 10%	$>$ 94.4%	N/A	0.003mg/L
Benzén	0.015mg/L $\pm$ 10%	$>$ 96.8%	N/A	0.005mg/L
Karbofurán	0.08mg/L $\pm$ 10%	$>$ 98.8%	N/A	0.04mg/L
P-Dichlórbenzén	0.225mg/L $\pm$ 10%	$>$ 99.8%	N/A	0.075mg/L
Olovo pH = 6,5	0.15mg/L $\pm$ 10%	98.8%	N/A	0.010mg/L
Olovo pH = 8,5	0.15mg/L $\pm$ 10%	97.9%	N/A	0.010mg/L
Ortuť pH = 6,5	0.006mg/L $\pm$ 10%	$>$ 96.5%	N/A	0.002mg/L
Ortuť pH = 8,5	0.006mg/L $\pm$ 10%	$>$ 96.6%	N/A	0.002mg/L
Zákal	11 $\pm$ 1 NTU	99.1%	N/A	0.5 NTU
Etylbenzén	2.1mg/L $\pm$ 10%	$>$ 99.9%	N/A	0.7mg/L
Toxafén	0.015mg/L $\pm$ 10%	$>$ 93.3%	N/A	0.003mg/L
Azbest	107 až 108 vlákien/L; vlákna dlhšie než 10 μ m	$>$ 99	99%	N/A
Mikroorganizmy	minimum 50,000/L	99.99%	99.95%	N/A
Meprobamát	400ng/L $\pm$ 20%	$>$ 95.2%	N/A	60ng/L
Atenolol	200ng/L $\pm$ 20%	$>$ 95.6%	N/A	30ng/L
Karbamazepín	1,400ng/L $\pm$ 20%	$>$ 98.6%	N/A	200ng/L
DEET (Diethyltoluamid)	1,400ng/L $\pm$ 20%	$>$ 98.7%	N/A	200ng/L
Fenytóin	200ng/L $\pm$ 20%	$>$ 94.4%	N/A	30ng/L
Metolachlór	1,400ng/L $\pm$ 20%	$>$ 98.7%	N/A	200ng/L
Ibuprofén	400ng/L $\pm$ 20%	$>$ 95.3%	N/A	60ng/L
Trimethoprim	140ng/L $\pm$ 20%	$>$ 96.7%	N/A	20ng/L
Linurón	140ng/L $\pm$ 20%	$>$ 96.6%	N/A	20ng/L
Naproxén	140ng/L $\pm$ 20%	$>$ 96.2%	N/A	20ng/L
Estrón	140ng/L $\pm$ 20%	$>$ 96.3%	N/A	20ng/L
Bisfenol A	2,000ng/L $\pm$ 20%	$>$ 99.0%	N/A	300ng/L
Nonylfenol	1,400ng/L $\pm$ 20%	$>$ 96.3%	N/A	200ng/L